



СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 19 » марта 2020 г.

№ 008-20

г. Иваново

Об утверждении Заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов по объекту капитального строительства **«Комплекс многоквартирных жилых домов, Литер 2»** по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пер. 2-й Минский, дом 8

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации», постановления Правительства Ивановской области от 12.11.2012 № 472-п «Об утверждении Положения о службе государственного строительного надзора Ивановской области», заявления ООО «СК Европейский стиль» от 18.03.2020 о выдаче заключения

приказываю :

Утвердить Заключение от 19.03.2020 № 008-1-20 о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов по строительству объекта капитального строительства **«Комплекс многоквартирных жилых домов, Литер 2»** по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пер. 2-й Минский, дом 8 на основании проведенной проверки по окончании строительства (акт проверки от 17.03.2020 № 51).

Начальник службы



А.А. Воеводин



Ивановская область
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153000 г. Иваново, ул. Театральная, 16 Тел./ fax 59-09-043; e-mail 051@adminet.ivanovo.ru

№ 008-1-20
(заключения)

УТВЕРЖДЕНО
приказом

от " 19 " 03 20 20 г.
№ 008-20

Номер дела 69-18

Экземпляр № 1

Начальник службы
Воеводин А.А.

(руководитель либо лицо, исполняющее его обязанности, либо лицо, которое в соответствии с его полномочиями и распределением обязанностей курирует осуществление государственного строительного надзора)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

г. Иваново
(место составления)

" 19 " марта 20 20 г.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано: ООО «СК Европейский стиль»

(наименование застройщика или технического заказчика,

ОГРН 1173702010899, ИНН 3702177967, 153029, Ивановская область, г. Иваново, пер. 2-й Минский, д. 8, офис 3.

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства **«Комплекс многоквартирных жилых домов, Литер 2»**

(наименование объекта капитального строительства)

Здание количество этажей – 5, в том числе 1 подземный этаж. Количество секций – 2. Фундамент – ленточный по фундаментным плитам. Наружные стены – трехслойная кладка с эффективным утеплителем. Перекрытия – сборные ж/б пустотные плиты. Кровля-плоская утепленная с рулонной гидроизоляцией. Перегородки из блоков силикатных пазогребенных. Оконные блоки - ПВХ (с 2-х камерным стеклопакетом). В подвале предусмотрены хозяйственные помещения для хранения не горючих материалов жителями дома.

Инженерное обеспечение: водоснабжение – от городского водопровода, горячее водоснабжение, отопление от индивидуальных теплогенераторов, канализация – в коллектор городской канализации, электроснабжение: РУ-0,4 кВ ТП 244, вентиляция – приточно-вытяжная с естественным побуждением.

Общедомовые приборы учёта: водомерные счётчики – 1 шт., счётчики электроэнергии – 2 шт.

Поквартирные приборы учёта: счётчики холодной воды – 30 шт., счётчики электроэнергии – 30 шт., газовые счётчики – 30 шт.

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенный по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, пер. 2-й Минский, дом 8

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

разрешение на строительство объекта капитального строительства №37-RU37302000-0178-2018 от 29.06.2018 г. до 22.06.2020 г., №37-RU37302000-0009-2019 от 31.01.2019 до 22.06.2020г., Администрации города Иванова

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

положительное заключение экспертизы проектной документации № 37-2-1-2-0058-18 от 11.05.2018г. № 37-2-1-2-0058-18-02 от 29.12.2019г.; ООО «ИВЭКСПЕРТПРОЕКТ»

(номер и дата выдачи, кем выдано)

начало строительства, реконструкции _____ сентябрь 2018 г.

(дата начала работ)

окончание строительства, реконструкции _____ февраль 2020 г.

(дата окончания работ)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям проектной документации, разработанной ООО «Луксор», ООО «Стройгарант», ООО «Мир Проектов», в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов, класс энергетической эффективности согласно расчёта «В» высокий.

(указываются наименование проектной документации, кем разработана)


Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются: заявление о выдаче

(номер, дата акта проверки)

заклЮчения от 18.03.2020г., акт проверки от 17.03.2020г.

законченного строительством объекта капитального строительства и в случае проведения номер, дата акта проверки ранее выданного предписания)

Государственный инспектор _____




Потехин А.В.

Государственный инспектор по
пожарному надзору _____



Пискунов А.А.


Государственный инспектор по
санитарно-эпидемиологическому
надзору _____



Полякова Е.В.

Государственный инспектор по
надзору за строительством
автомобильных дорог, мостов _____

(должность)



(подпись)

Соколов А.В.

(расшифровка подписи)

Экземпляр заключения получил:

(заполняется представителем застройщика или технического заказчика с указанием реквизитов документа о представительстве)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Примечание: заключение подписывается должностными лицами органа государственного строительного надзора, принимавшими участие в проведении проверки (проверок) законченного строительством (реконструкцией) объекта.